

Napätová sústava: 400/230V, 3+PEN, 50Hz - TN-C

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:

Pribežných podmienkach-základná ochrana - izoláciou, krytmi

Priporuche - prídavná izolácia, samočinným odpojením napájania


Námrazová oblasť: stredná

Legenda:

--- Existujúce NN vzdušné vedenie AIFe

--- Projektované NN káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120mm2

- 250m



HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ZODP.PROJ. Ing. Vladimír Kročan	PETROSTAV SK, s.r.o.	
	KRESLIL Ing. Vladimír Kročan		
STAVITEL SSD, a.s.			
STAVBA 11802 - Mútne - Koniec obce - Rozšírenie NNK	DÁTUM	08/2019	
	FORMÁTY A4	2	
	PROFESIA	EL	
	STUPEŇ	PD pre realizáciu	
	MIERKA	1 : 800	
OBSAH VÝKRESU Situácia stavby	ČÍSLO VÝKRESU		2