



SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
SCHVAĽUJE SA
 podľa podmienok rozhodnutia
 zri... zo dňa: 27.06.2020
 Podpis:

Napätová sústava: 400/230V, 3+PEN, 50Hz - TN-C
 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:
 Pribežných podmienkach-základná ochrana - izoláciou, krytmi
 Priporuche - prídavná izolácia, samočinným odpojením napájania
 Námrazová oblasť: stredná

Legenda:

- Exist. VN vzdušné vedenie AIFe
- Existujúce NN vzdušné vedenie AIFe
- Projektované NN káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120mm²



HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ZODP.PROJ. Ing. Vladimír Kročan	PETROSTÁV SK, s.r.o.
	KRESLIL Ing. Vladimír Kročan	
STAVITEĽ SSD, a.s.		
STAVBA 11728 - Mútne - Priπίle - Rozšírenie NNK	DÁTUM	08/2019
	FORMÁTY A4	2
	PROFESIA	EL
	STUPEŇ	PD pre realizáciu
	MIERKA	1 : 600
OBSAH VÝKRESU	Situácia stavby	ČÍSLO VÝKRESU 2