



SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
SCHVALUJE SA
podľa podmienok rozhodnutia
zn. /20/0471/MU zo dňa: 18.09.2020
Podpis: _____



Napätová sústava: 400/230V, 3+PEN, 50Hz - TN-C
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:
Približných podmienkach-základná ochrana - izoláciou, krytmi
Priporuche - prídavná izolácia, samočinným odpojením napájania

Námrazová oblasť: stredná

Legenda:

- Exist. VN vzdušné vedenie AlFe
- Existujúce NN vzdušné vedenie AlFe
- Projektované NN káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120mm²

Exist. IS sú zakreslené orientačne - potrebné ich vytýčenie!



HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ZODP.PROJ. Ing. Vladimír Kročan	PETROSTAV SK, s.r.o.	
	KRESLIL Ing. Vladimír Kročan		
STAVITEĽ	SSD, o.s.	DÁTUM	08/2019
STAVBA	11728 - Mútne - Pripíle - Rozšírenie NNK	FORMÁTY	A4
		PROFESIA	EL
		STUPEŇ	PD pre realizáciu
		MIERKA	1 : 600
		OBSAH VÝKRESU	Situácia stavby